



Załącznik nr: W6.J1-2590/1  
Wykonat: Jacek Klanowski  
dnia 2018-02-15

SPECJALISTA DS. PRAWKO-  
ADMINISTRACYJNYCH

GEODETA

*Klanowski*  
Jacek Klanowski

STAROSTWO POWIATOWE  
w Żywcu  
ul. Krosińskiego 13  
34-300 ŻYWIEC  
-54-

Załącznik Nr 2  
do decyzji z dnia 28.11.2018  
nr rej. GKN/11.6824.32.5.2018.PS-10

STAROSTWO POWIATOWE  
w Żywcu  
ZA ZGODNOŚĆ Z OPISANIEM  
ŻYWIEC, dn. 28.11.2018

2603/2

*Anna Syguszyńska*

11170/4

2590/1

2592

# Legenda

2589/5 Numer działki

Działka

Oś linii 110 kV Jeleśnia-Sucha

Pas technologiczny linii kablowej

Powierzchnia zajęcia

Załącznik mapowy do umowy nr:

## PROJEKTOWANA LINIA 110KV JELEŚNIA - SUCHA

Numer działki	Województwo	Powiat	Gmina	Obręb	Pow. służebności [m2]		Skala mapy
					żywiecki	jeleśnia	
2590/1	śląskie				239		1:500

Załącznik Nr 3  
do projektu z dnia 28.11.2018  
nr rej. GKN/16.6821.39.5.2018/MK

STAROSTWO POWIATOWE  
w Żywcu  
ul. Krasieńskiego 13  
34-300 ŻYWIEC  
-54-

STAROSTWO POWIATOWE  
w Żywcu  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
ŻYWIEC, dn. 28.11.2018

Pas technologiczny 4,0m

poziom terenu

GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr Anna Syposz-Kulowska

grunt rodzimy

mieszanka piaskowo-cementowa  
o proporcji 15:1

rurociąg teletechniczny

linia kablowa 110kV  
(3 kable jednożyłowe)

linia kablowa 110kV  
(3 kable jednożyłowe)

głębokość posadowienia linii kablowych  
zgodnie z normą, co najmniej:  
- 1,2m linia 110 kV,  
- 0,7m rurociąg teletechniczny

#### LEGENDA :

— tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru pomarańczowego  
o szerokości 40 cm

— tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru czerwonego  
o szerokości 40 cm

— płyty betonowe o wymiarach 50x50x5cm

Biuo Studiów i Projektów Energetycznych  
ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA  
Departament Linii Elektroenergetycznych

Krzysztof ŚCIOBŁOWSKI  
Kierownik Zespołu-Projektant

Gubur

mgr inż. Krzysztof Ściołowski  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
Nr ewid. MAP/0283/POOE/09

Ściołowski

Projektował	inż. B. Golonek	instal.-inżynierska	RP-Upr.462/91	08.2017	Podpis	Nr w tomie	—
Opracował	L. Baster	—	—	08.2017	Podpis	Zastępuje rys nr	Kat. dok.
Sprawdził						Zastąpiony przez rys nr	
Imię i nazwisko		Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis	Skala	
Tytuł						Identyfikator	1:20
Ułożenie linii kablowej 110 kV Jeleśnia – Sucha wraz z rurociągiem teletechnicznym						Zmiana	
Obiekt Pd-15015						Nr 4126268	
Linia 110kV Jeleśnia – Sucha							